



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@sampo.ru

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 78-5

г. Петрозаводск  
(место составления акта)

10 часов 00 минут  
(время,

«19» апреля 2019 г.  
дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 13 марта 2019 года № 78-5  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания, помещения, территория, имущество, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 30а, объекты защиты значительной категории риска  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя объекта защиты:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский педагогический колледж", ИНН 1001036266;  
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

" 28 " марта 20 19 г. с 11 час. 08 мин. до 12 час. 08 мин. Продолжительность 1 час  
" 19 " апреля 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 часа  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Старшова О.Н.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «08» минут «28» марта 2019 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Гриценко Яна Эдуардовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Старшова О.Н., руководитель основ безопасности жизнедеятельности ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Власко А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» - правообладателей объекта защиты;  
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 30а.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной	Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального	ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»

	безопасности.	закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).	
<b>Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности</b>			
1	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного, складского и технического назначения (кладовые горючих материалов) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов.	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).».	ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
<b>Нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b>			
2	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».	ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: предписание № 78-5/1/1 от 19.04.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Гриценко Я.Э.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 19 ” апреля 20 19 г. \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Тереева О.А., и.о. директора ПАПОУРК, Петрозаводск, ул. Волынского

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 19 г. \_\_\_\_\_

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)